



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области
(Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области)

ул. Профессиональная, дом 1., г. Дмитров, Московская обл. 141800
Тел./факс (8495)-993-95-36 E-mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 3/495-05

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 20 » июля 2014 г.

г. Дубна
(место вынесения)

Предписание выдается на основании абзаца 4 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В результате внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 24 «Семицветик» города Дубны Московской области, по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 5

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

Ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

П. 5.1. Стены помещений детского сада гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, кроме стен на пищеблоке.

На пищеблоке:

На стенах горячего цеха пищеблока местами шелушится и отпадает краска.

Глазурованная плитка на стене заготовочной пищеблока рядом с моечными ваннами местами отпала, в трещинах, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств.

На потолках горячего цеха пищеблока и заготовочной пищеблока отпала краска.

Полы производственных помещений пищеблока неровные, с выбоинами, полы заделаны цементом и покрашены, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Предписываю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 24 «Семицветик» города Дубны Московской области юридический адрес и фактический адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, д. 5.

в срок до 20.08.2018г.

1. Провести необходимые ремонтные работы на пищеблоке (потолок, стены, пол):

провести ремонт потолка на пищеблоке;

восстановить стены производственных помещений пищеблока – заменить плитку, где имеются щели, деформации, дефекты.

восстановить плинтуса и плитку на полу всех помещений пищеблока.

2. После завершения ремонтных работ в ДОУ № 24, провести замеры воздуха, протоколы исследований представить в Дмитровский ТО У Роспотребнадзора по Московской области. Замеры провести по следующим показателям: фенол, формальдегид, винилацетат, стирол, толуол.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания необходимо представить в Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 32 в срок до « 20 » августа 2018г.

Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Старший специалист I разряда
Дмитровского ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской области



Черепанова Н.В.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "20" 07 2018 г. получил "20" 07 2018 г.

Заведующая ДОУ № 24 Титова Юлия Александровна Дубна

(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).